

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่ภาค

ตารางที่ 1 รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่ภาค

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า					
ขนาดความสูง 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,100 ตร.ม.					
ชั้น	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อห้อง (kWh/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อเฉลี่ยต่อห้อง (บาท/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อชั้น (บาท)
1	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		1,232	-	-	6,160
2	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		2,543	133.8	508.0	12,751

หมายเหตุ. ค่าไฟฟ้า 1 หน่วย หรือ 1 kWh เท่ากับ 5 บาท

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ชั้น	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อห้อง (kWh/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อเฉลี่ยต่อห้อง (บาท/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อชั้น (บาท)
3	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		3,451	181.6	690.2	17,255
4	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		2,954	155.3	590.8	14,770
5	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		3,125	164.7	625.0	15,625

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ชั้น	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อห้อง (kWh/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อเฉลี่ยต่อห้อง (บาท/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อชั้น (บาท)
6	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		3,488	183.6	697.6	17,440
7	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		4,512	237.4	902.4	22,560
8	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
รวม		3,986	209.8	797.2	19,930

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ชั้น	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อห้อง (kWh/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อเฉลี่ยต่อห้อง (บาท/ห้อง)	ค่าไฟฟ้าต่อชั้น (บาท)
9	ระบบปรับอากาศ	-	-	-	-
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	-
	อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
	รวม	4,690	246.8	938.0	23,450
	รวมทุกระบบ	29,981	1,513	5,749	149,941

หมายเหตุ. ชั้นที่ 1 มีแต่สำนักงาน ร้านค้า ลานจอดรถ และระบบสุขาภิบาลเท่านั้น

ภาคผนวก ข

รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่เขต

ตารางที่ 1 รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่เขต

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
201	15.75	2 / นักศึกษา	ระบบปรับอากาศ	6.07	30.33	3.03	15.17
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.40	7.00	0.70	3.50
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.20	6.00	0.60	3.00
รวมทุกระบบ				8.67	43.33	4.33	21.67
205	15.75	1 / นักศึกษา	ระบบปรับอากาศ	7.47	37.33	7.47	18.67
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.67	8.33	1.67	4.17
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.40	7.00	1.40	3.50
รวมทุกระบบ				10.53	52.67	10.53	26.33

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
307	15.75	3 / นักศึกษา	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
309	15.75	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
403	15.75	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
404	15.75	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
608	15.75	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
613	15.75	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 8 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
802	15.75	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
814	15.75	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.11	56.39	0.10	0.35

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
204	20	2 / นักศึกษา	ระบบปรับอากาศ	5.87	29.33	2.93	14.67
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.40	7.00	0.70	3.50
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.93	4.67	0.47	2.33
รวมทุกระบบ				8.20	41.00	4.10	20.50
207	20	1 / นักศึกษา	ระบบปรับอากาศ	7.07	35.33	7.07	35.33
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.60	8.00	1.60	8.00
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.40	7.00	1.40	7.00
รวมทุกระบบ				10.07	50.33	10.07	50.33

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
308	20	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
314	20	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
409	20	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
411	20	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 5 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
504	20	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
514	20	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.78	58.73	0.08	0.29

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า							
ชั้นที่ 7 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม.							
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	ระบบ	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อคน (kWh)	ค่าไฟฟ้าต่อ คน (บาท)
701	20	2 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	8.27	28.95	0.08	0.29
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.01	3.54	0.01	0.04
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				9.62	33.67	0.10	0.33
705	20	1 / พนักงาน	ระบบปรับอากาศ	14.76	51.66	0.07	0.26
			ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.68	5.88	0.01	0.03
			อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า	0.34	1.19	0.00	0.01
รวมทุกระบบ				16.11	56.39	0.10	0.35

ภาคผนวก ค

รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่เขตน้อย

ตารางที่ 1 รายงานแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานแบบแผนที่เขตน้อย

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 346 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
201	15.75	2 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	7	233.1	5	14.8	46.6
			โทรทัศน์	6	14.4	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	10	36.0	5	-	-
			ตู้เย็น	24	50.4	5	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.84	5	-	-
			อื่นๆ	-	20.0	5	-	-
รวมทุกระบบ					360	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 419.3 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
205	15.75	1 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	8	306.5	5	19.4	61.3
			โทรทัศน์	5	13.5	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	10	36.0	5	-	-
			ตู้เย็น	24	50.4	5	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.8	5	-	-
			อื่นๆ	-	20.0	5	-	-
รวมทุกระบบ					433.2	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 197.1 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
307	15.75	2 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	4	145.4	5	9.21	29.1
			โทรทัศน์	5	12	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	8	14.4	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	6	9.7	5	-	-
			หลอดไฟ	8	8.6	5	-	-
			อื่นๆ	-	19.0	-	-	-
รวมทุกระบบ					209.1	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 182.4 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
309	15.75	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	4	148.8	5	9.44	29.7
			โทรทัศน์	5	9.0	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	5	9.0	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	5	5.4	5	-	-
			อื่นๆ	-	11.0	-	-	-
รวมทุกระบบ					183.2	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 246.6 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
403	15.75	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	6	226.8	5	14.4	45.36
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	3	5.4	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	3	5.5	5	-	-
			หลอดไฟ	3	3.2	5	-	-
			อื่นๆ	-	5.7	-	-	-
รวมทุกระบบ					246.6	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 288.6 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
404	15.75	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	7	268.8	5	17.1	53.7
			โทรทัศน์	5	17.25	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	3	5.4	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	3	5.5	5	-	-
			หลอดไฟ	3	3.2	5	-	-
			อื่นๆ	-	5.7	-	-	-
รวมทุกระบบ					305.85	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 212.5 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
608	15.75	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	5	187.5	5	11.9	37.5
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	1	1.8	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	7	13.0	5	-	-
			หลอดไฟ	3	3.2	5	-	-
			อื่นๆ	-	7	-	-	-
รวมทุกระบบ					212.5	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 77 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
613	15.75	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	7	411.6	5	26.1	82.32
			โทรทัศน์	5	13.5	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	3	-	-	-
รวมทุกระบบ					434.6	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 8 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 125 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
802	15.75	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	3	34.2	5	2.17	6.84
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	24	57.6	5	-	-
			พัดลม	6	9.72	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.50	5	-	-
			อื่นๆ	-	6.2	-	-	-
รวมทุกระบบ					125	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 8 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 15.75 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 201.3 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
814	15.75	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	3	175.5	5	11.2	35.1
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	3	5.4	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	6	9.7	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	4.2	-	-	-
รวมทุกระบบ					201.3	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 435.3 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
204	20	2 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	7	380.1	5	19.0	76.1
			โทรทัศน์	6	14.4	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	6	9.7	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	24.6	-	-	-
รวมทุกระบบ					435.3	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 110 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
207	20	1 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	6	309.6	5	15.5	61.9
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	6	9.72	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.50	5	-	-
			อื่นๆ	-	14.5	-	-	-
รวมทุกระบบ					364.62	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 320 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
308	20	1 / นักศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	6	293.4	5	14.6	58.7
			โทรทัศน์	5	13.5	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.50	5	-	-
			อื่นๆ	-	11.1	-	-	-
รวมทุกระบบ					324.5	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 3 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 219 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
314	20	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	3	178.2	5	8.9	35.6
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	6	9.7	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	24.6	-	-	-
รวมทุกระบบ					219	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 372.8 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
409	20	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	6	334.8	5	16.7	66.9
			โทรทัศน์	4	9.6	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	20.7	-	-	-
รวมทุกระบบ					382.4	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 4 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 328 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
411	20	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	5	243	5	12.1	48.6
			โทรทัศน์	5	12	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	24	50.4	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	17.3	-	-	-
รวมทุกระบบ					340	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 5 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 337 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
504	20	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	5	252	5	12.6	50.4
			โทรทัศน์	-	-	-	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	24	50.4	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	17.3	-	-	-
รวมทุกระบบ					337.0	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 5 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 284 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
514	20	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	5	198	5	9.9	39.6
			โทรทัศน์	5	17.25	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	6	10.8	5	-	-
			ตู้เย็น	24	50.4	-	-	-
			พัดลม	-	-	-	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	18.0	-	-	-
รวมทุกระบบ					300.95	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 7 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 280 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
701	20	2 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	6	262.8	5	13.14	52.56
			โทรทัศน์	5	13.5	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	24	7.2	5	-	-
			พัดลม	1	1.62	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	1.9	5	-	-
รวมทุกระบบ					293.52	5	-	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า								
ชั้นที่ 7 ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ 250 kWh เดือน ม.ค. 53								
ห้อง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน / สถานะภาพ)	อุปกรณ์	ชั่วโมง (h)	พลังงานไฟฟ้า (kWh)	ค่าไฟฟ้า (บาท)	การใช้พลังงาน ต่อพื้นที่ (kWh/m ³)	ค่าไฟฟ้าต่อ พื้นที่ (kWh/บาท)
705	20	1 / พนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	5	232.5	5	16.25	46.5
			โทรทัศน์	5	12	5	-	-
			คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
			ตู้เย็น	-	-	-	-	-
			พัดลม	2	3.24	5	-	-
			หลอดไฟ	6	6.5	5	-	-
			อื่นๆ	-	7.7	5	-	-
รวมทุกระบบ					261.94	5	-	-