

แบบทดสอบผู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดHOSE RELL อาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ ส่วนสำนักงาน ตั้งแต่ชั้น 35-55

ชั้น	ตำแหน่ง ผู้สายฉีดน้ำ	1.ป้อนวิธีการใช้งาน		2.ปัญหาที่ตรวจพบ		3.ปัญหาที่ตรวจพบ		4.ปัญหาที่ตรวจพบ		5.ปัญหาที่ตรวจพบ		6.ปัญหาที่ตรวจพบ	
		สัญลักษณ์	สัญลักษณ์	มีวนสายเก็บตามทิศทาง		น้ำรั่วระหว่าง		วาล์วเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติในกองสื่อ		การปรับหัวฉีดน้ำ		สายฉีดน้ำดับชนิดยาง 1 นิ้ว	
				ตำแหน่งป้ายคำแนะนำ		จุดต่อสายกับวาล์วเปิด-ปิด	ไม่พ่นน้ำรั่ว	ใช้งานปกติ	ไม่ปกติ	เปิด - ปิดน้ำได้		มี	ไม่มี
				ชัดเจน/ถูกต้อง	ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง					ถูก	ผิด		
ST4													
35			✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓
36			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
37			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
38			✓	✓		✓		✓		✓			✓
39			✓	✓		✓		✓		✓			✓
40			✓	✓		✓		✓		✓			✓
41			✓	✓		✓		✓		✓			✓
42			✓	✓		✓		✓		✓			✓
43			✓	✓		✓		✓		✓			✓
44			✓	✓		✓			✓	ทดสอบไม่ได้			✓
45			✓	✓		✓		✓		✓			✓
46			✓	✓		✓			✓	ทดสอบไม่ได้			✓
47			✓	✓		✓		✓		✓			✓
48			✓	✓		✓			✓	ทดสอบไม่ได้			✓
49			✓	✓		✓			✓	ทดสอบไม่ได้			✓
50			✓	✓		✓		✓		✓			✓
51			✓	✓		✓		✓		✓			✓
52			✓	✓		✓		✓		✓			✓
53			✓	✓		✓		✓		✓			✓
54			✓	✓		✓		✓		✓			✓
55			✓	✓		✓		✓		✓			✓

ลงชื่อ (นามสกุล) ผู้ควบคุมทำการทดสอบ

(นามสกุล)

ผลการทดสอบผู้สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิด HOSE RELL จุดทางหนีไฟชุดที่ 4 ตั้งแต่ชั้น 35-55

แบบทดสอบผู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดHOSE REEL อาคารจิ๋วเวิร์ทเทรดเซ็นเตอร์ ส่วนสำนักงาน ตั้งแต่ชั้น 17-34

ชั้น	ตำแหน่ง ผู้สายฉีดน้ำ	1.ป้ายวิธีการใช้งาน		2.ปัญหาที่ตรวจพบ		3.ปัญหาที่ตรวจพบ		4.ปัญหาที่ตรวจพบ		5.ปัญหาที่ตรวจพบ		6.ปัญหาที่ตรวจพบ	
		สัญลักษณ์	สัญลักษณ์	มีวนสายเก็บตามทิศทาง ตำแหน่งป้ายคำแนะนำ		น้ำรั่วระหว่าง จุดต่อสายกับวาล์วเปิด-ปิด		วาล์วเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติในกงล้อ		การปรับหัวฉีดน้ำ เปิด - ปิดน้ำได้		สายฉีดน้ำดับชนิดยาง 1 นิ้ว	
	STS	ชัดเจน/ถูกต้อง	ไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง	ถูก	ผิด	พบน้ำรั่ว	ไม่พบน้ำรั่ว	ใช้งานปกติ	ไม่ปกติ	ได้	ไม่ได้	มี	ไม่มี
								มีน้ำไหลออกมา อย่างต่อเนื่อง	ไม่มีน้ำไหลออกมา หรือน้ำไหลไม่ต่อเนื่อง				
17			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
18			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
19			✓	✓		✓		✓		✓			✓
20			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
21			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
22			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
23			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
24			✓	✓		✓		✓		✓			✓
25			✓	✓		✓		✓		✓			✓
26			✓	✓		✓		✓			✓		✓
27			✓	✓		✓		✓		✓			✓
28			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
29			✓	✓		✓		✓		✓			✓
30			✓	✓		✓		✓		ทดสอบไม่ได้			✓
31			✓	✓		✓		✓		✓			✓
32			✓	✓		✓		✓		✓			✓
33			✓	✓		✓		✓		✓			✓
34	ไม่มีกรติดตั้งผู้สายฉีดน้ำดับเพลิง												

ลงชื่อ (นพ. พิสิษ) ผู้ควบคุมทำการทดสอบ

แบบทดสอบตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดHOSE REEL อาคารชีวเวชรีเทรคเซ็นเตอร์ ส่วนสำนักงาน ตั้งแต่ชั้น 35-55

ชั้น	ตำแหน่ง ตู้สายฉีดน้ำ	1.ป้ายวิธีการใช้งาน		2.ปัญหาที่ตรวจพบ		3.ปัญหาที่ตรวจพบ		4.ปัญหาที่ตรวจพบ		5.ปัญหาที่ตรวจพบ		6.ปัญหาที่ตรวจพบ	
		สัญลักษณ์	สัญลักษณ์	มีวนสายเก็บตามทิศทาง ตำแหน่งป้ายคำแนะนำ		น้ำรั่วระหว่าง จุดต่อสายกับวาล์วเปิด-ปิด		วาล์วเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติในกล่อง		การปรับหัวฉีดน้ำ เปิด - ปิดน้ำได้		สายฉีดน้ำดับชนิดบาง 1 นิ้ว ไม่มีรอยแตก/ชำรุด	
	STS	ชัดเจน/ถูกต้อง	ไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง	ถูก	ผิด	พบน้ำรั่ว	ไม่พบน้ำรั่ว	ใช้งานปกติ	ไม่ปกติ	ได้	ไม่ได้	มี	ไม่มี
								มีน้ำไหลออกมา อย่างชัดเจน	ไม่มีน้ำไหลออกมา หรือน้ำไหลไม่ค่อย				
35			✓	✓		✓		✓		✓			✓
36			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
37			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
38			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
39			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
40			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
41			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
42			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
43			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
44			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
45			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
46			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
47			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
48			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
49			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
50			✓	✓		✓	✓		✓	ทดสอบไม่ได้			✓
51			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
52			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
53			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
54			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓
55			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓

ลงชื่อ *นายสุวิทย์* ผู้ควบคุมทำการทดสอบ

(*นายสุวิทย์*)