

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD/001	ลานจอดรถ	ใต้ดิน	ฟลูออเรสเซนต์	36	28	78	1	ติดฝ้า	44	28	แกนเหล็ก	10	250	10	1.344	336
AD-002	ห้องเก็บของ	ใต้ดิน	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	124	2	ติดฝ้า	29	3	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-003-1	ห้องเก็บของงานสารบรรณ	ใต้ดิน	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	132	2	ติดฝ้า	29	3	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-003-2	ห้องเก็บของชมรมพุทธ	ใต้ดิน	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	118	2	ติดฝ้า	29	3	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-100	โถงลิฟท์	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	99	1	ติดฝ้า	C	8	แกนเหล็ก	10	250	10	0.384	96
AD-100	โถงลิฟท์	1	ฟลูออเรสเซนต์	14	14	99	1	ฝังฝ้า	E	17	แกนเหล็ก	10	250	10	0.364	91
AD-101	ห้องน้ำหญิง	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	400	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-101	ห้องน้ำหญิง(ต่อ)	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	400	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-102	ห้องน้ำชาย	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	1	221	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	25	0.048	30
AD-102	ห้องน้ำชาย(ต่อ)	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	221	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-103	ห้องน้ำคนพิการ	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	556	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-104	ห้องประชาสัมพันธ์	1	ฟลูออเรสเซนต์	14	6	292	1	ฝังฝ้า	E	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.156	195
AD-104	ห้องประชาสัมพันธ์(ต่อ)	1	ฟลูออเรสเซนต์	14	12	292	2	ฝังฝ้า	I	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.312	390
AD-104	ห้องประชาสัมพันธ์(ต่อ)	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	292	1	ติดใต้ชั้นหนังสือ	D	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.288	360
AD-104	ห้องประชาสัมพันธ์(ต่อ)	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	292	1	ติดฝ้า	D	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-105	ห้องรับ-ส่งจดหมายและพัสดุ	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	343	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.384	240
AD-106	ห้องเครื่องปรับอากาศ	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	97	1	ติดผนัง	D	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-107	ห้องห้องเก็บของ	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	212	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-109	ห้องเก็บของ	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	273	2	ฝังฝ้า	B	3	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-110	ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	164	2	ติดฝ้า	G	4	แกนเหล็ก	10	250	10	0.384	96
AD-111	ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	22	129	2	แขวนฝ้า	A	11	แกนเหล็ก	10	250	10	1.056	264
AD-112	ห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	150	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-113	ห้องสำนักงานทะเบียนและประเมินผล	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	102	280	2	ฝังฝ้า	B	51	แกนเหล็ก	10	250	10	4.896	1224
AD-113(A)	Admission	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	26	322	2	ฝังฝ้า	B	13	แกนเหล็ก	10	250	25	1.248	780
AD/101	อเนกประสงค์	1	ฟลูออเรสเซนต์	36	96	421	2	ติดฝ้า	G	48	แกนเหล็ก	10	250	25	4.608	2880
AD/101(A)	ทางเดินหน้าห้องสำนักงานทะเบียน	1	ฟลูออเรสเซนต์	14	8	96	1	ฝังฝ้า	E	8	แกนเหล็ก	10	250	10	0.208	52
AD-200	โถงลิฟท์	2	ฟลูออเรสเซนต์	13	13	137	1	ฝังฝ้า	E	13	ไม่มี	10	250	10	0.325	81.25
AD-201	ห้องน้ำหญิง	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-201	ห้องน้ำหญิง	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	1	ติดผนัง	D	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด (วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน (โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-202	ห้องน้ำชาย	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	101	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-202	ห้องน้ำชาย	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	101	1	ติดผนัง	D	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-203	ห้องน้ำคนพิการ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	386	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-204	ห้องเครื่องปรับอากาศ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	62	1	ติดผนัง	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-205	ห้องเครื่องปรับอากาศ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	80	1	ติดผนัง	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-206	ห้องเก็บของ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	91	2	แขวนฝ้า	A	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD-207	ห้องเก็บของ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	100	2	แขวนฝ้า	A	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-208	ห้องประชุม	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	286	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.384	240
AD-209	ห้องประธานสหกรณ์	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	350	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-210	PANTRY	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	262	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD-211	ห้อง ผอ.กองกิจ/ผอ.สำนักบัณฑิต	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	340	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-212	ห้องประชุม	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	316	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.384	240
AD-213	ห้องเก็บของ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	316	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	10	0.384	96
AD-214	ห้องเก็บของ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	92	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-215	ห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	75	2	แขวนฝ้า	A	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-216	ห้องการเงิน	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	344	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
ZONE(1)	สำนักงานบัณฑิตและกิจการนานาชาติ	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	50	338	2	ฝังฝ้า	B	25	แกนเหล็ก	10	250	50	2.4	3000
ZONE(2)	สำนักงานกองกิจการนักศึกษา	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	82	344	2	ฝังฝ้า	B	41	แกนเหล็ก	10	250	50	3.936	4920
ZONE(2)	สำนักงานกองกิจการนักศึกษา	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	3	344	1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180
ZONE(3)	สำนักงานประชาสัมพันธ์	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	40	283	2	ฝังฝ้า	B	25	แกนเหล็ก	10	250	50	1.92	2400
ZONE(4)	สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร.	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	28	279	2	ฝังฝ้า	B	14	แกนเหล็ก	10	250	50	1.344	1680
AD/201	โถงพักคอย	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	14	218	2	ฝังฝ้า	B	7	แกนเหล็ก	10	250	25	0.672	420
AD/201	โถงพักคอย	2	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	218	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD/203	ลิฟท์	2													0	
AD/204	บันได	2													0	
AD/205	บันไดหนีไฟ	2													0	
AD-300	โถงลิฟท์	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	13	142	1	ฝังฝ้า	E	13	แกนเหล็ก	10	250	10	0.624	156
AD-300 (1)	งานบัญชี	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	32	265	2	ฝังฝ้า	B	16	แกนเหล็ก	10	250	50	1.536	1920
				36	3		1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-300(2)	ห้อง ผอ. กองคลัง	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	386	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-300(3)	ห้องทำงาน(ตรวจสอบภายใน)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	535	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-300(4)	ห้องเลขานุการคลัง	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	500	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD-300(5)	งานธุรการ	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	14	407	2	ฝังฝ้า	B	7	แกนเหล็ก	10	250	50	0.672	840
AD-300(6)	กลุ่มงานการเงิน	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	48	360	2	ฝังฝ้า	B	24	แกนเหล็ก	10	250	50	2.304	2880
AD-300(7)	ทำงาน (ส่วนพัฒนาระบบงาน)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	400	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
AD-300(8)	ทำงาน (ประกันคุณภาพการศึกษา)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	550	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-300(9)	ทำงาน (ผลประโยชน์และทรัพย์สิน)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	412	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-300(10)	ทำงาน(กลุ่มงานพัสดุ)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	32	440	2	ฝังฝ้า	B	16	แกนเหล็ก	10	250	50	1.536	1920
				36	3		1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180
AD-301	ห้องน้ำหญิง	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	400	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
				36	2		1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-302	ห้องน้ำชาย	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	221	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
				36	1		1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	25	0.048	30
AD-303	ห้องน้ำคนพิการ	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	556	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-304	ห้องเครื่องปรับอากาศ	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	116	1	ติดฝ้า	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-305	ห้องเครื่องปรับอากาศ	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	126	1	ติดฝ้า	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-306	ห้องเก็บของ	3	ฟลูออเรสเซนต์	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
AD-307	ห้องเก็บของ(บัญชี)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	210	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-308	ห้องเก็บของ(บัญชี)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	280	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-309	ห้องเก็บของ(บัญชี)	3	ฟลูออเรสเซนต์	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
AD-310	ห้องประชุม	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	478	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-311	ห้องประชุม(พัสดุ)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	396	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.384	240
AD-312	ห้องเก็บวัสดุและเก็บอุปกรณ์	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	325	2	แขวนฝ้า	A	8	แกนเหล็ก	10	250	10	0.768	192
AD-313	ห้องเก็บของ	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	240	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-314	ห้องไฟฟ้า	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	270	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD/301	PANTRY (บัญชี)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	270	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD/302	PANTRY (พัสดุ)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	358	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD/303	ทางเดิน(1)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	203	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	10	0.384	96

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD/303	ทางเดิน(2)	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	22	360	2	ฝังฝ้า	B	11	แกนเหล็ก	10	250	10	1.056	264
AD/304	ลิฟท์	3	ฟลูออเรสเซนต์	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/305	บันได	3	ฟลูออเรสเซนต์	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/306	บันไดหนีไฟ	3	ฟลูออเรสเซนต์	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/307	โถง 1	3	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	280	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	10	0.768	192
				36	2		1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-400	โถงลิฟท์	4	ฟลูออเรสเซนต์	12	13	121	1	ฝังฝ้า	C	13	แกนเหล็ก	10	250	10	0.312	78
AD-401	ห้องน้ำหญิง	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	333	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-402	ห้องน้ำชาย	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	348	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-403	ห้องน้ำคนพิการ	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	215	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-404	ห้องปรับอากาศ	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	135	1	ติดฝ้า	D	4	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD-405	ห้องปรับอากาศ	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	132	1	ติดฝ้า	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-406	ห้องเก็บของ	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	212	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-407	ห้องเก็บของ	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	262	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-408	ศูนย์สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	425	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-409	ห้องผอ. SI	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	441	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-410	ห้องประชุม 401	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	438	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-411	ห้องผอ. UR	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	381	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-412	ห้องสำนักงาน	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	435	3	ฝังฝ้า	K	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-413	ห้องสำนักงาน	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	440	3	ฝังฝ้า	K	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-414	ห้องประชุม	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	513	3	ฝังฝ้า	K	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.576	360
AD-415	ห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	172	2	แขวนฝ้า	A	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-416	ห้องสำนักงาน UR	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	48	476	3	ฝังฝ้า	K	16	แกนเหล็ก	10	250	50	2.304	2880
AD-417	ห้องสำนักงาน PI	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	94	355	2	ฝังฝ้า	B	47	แกนเหล็ก	10	250	50	4.512	5640
AD-418	ห้องสำนักงาน SI	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	74	383	2	ฝังฝ้า	B	37	แกนเหล็ก	10	250	50	3.552	4440
AD/401	Pantry	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	333	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD/402	Pantry	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	348	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD/403	ทางเดิน	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	42	276	2	ฝังฝ้า	B	21	แกนเหล็ก	10	250	10	2.016	504
		4	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	180	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD/404	ลิฟท์	4													0	
AD/405	บันได	4	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	178	1	ติดฝ้า	D	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD/408	บันไดหนีไฟ	4													0	
AD-500	โถงลิฟท์	5	ฟลูออเรสเซนต์	14	13	99	1	ฝังฝ้า	E	13	แกนเหล็ก	10	250	10	0.338	84.5
AD-500 (1)	งานวินัยและนิติกร	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	581	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-500 (2)	งานสวัสดิการ พัฒนาระบบและทะเบียน	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	628	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
AD-500 (3)	งานพัฒนาและฝึกอบรม	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	479	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
AD-500 (4)	งานบริหารบุคคล	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	517	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
AD-500 (5)	หน่วยเลขานุการ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	433	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-500 (6)	สำนักงานสารบรรณ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	24	549	2	ฝังฝ้า	B	12	แกนเหล็ก	10	250	50	1.152	1440
AD-500 (7)	สำนักงาน งานประชุมพิธีการ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	626	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-500 (8)	สำนักงาน งานนิติกร	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	670	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-500 (9)	สำนักงานมูลนิธิ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	485	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-500 (10)	กองแผนงาน	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	3	583	1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180
AD-500 (10)	กองแผนงาน (ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	40	583	2	ฝังฝ้า	B	20	แกนเหล็ก	10	250	50	1.92	2400
AD-500 (11)	กองแผนงาน	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	583	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
AD-501	ห้องน้ำหญิง	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	400	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-501	ห้องน้ำหญิง (ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	400	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-501	ห้องเก็บของอยู่ในห้องน้ำหญิง	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	1	51	1	ติดผนัง	D	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.048	12
AD-502	ห้องน้ำชาย	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	1	304	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	25	0.048	30
AD-502	ห้องน้ำชาย (ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	304	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-502	ห้องเก็บของอยู่ในห้องน้ำชาย	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	1	50	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.048	12
AD-503	ห้องน้ำคนพิการ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	262	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-504	ห้องเครื่องปรับอากาศ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	82	1	ติดผนัง	D	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-505	ห้องเครื่องปรับอากาศ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	70	1	ติดผนัง	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-506	ห้องเก็บของ	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
AD-507	ห้องเก็บของ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	150	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-508	ห้องประชุมและเก็บแฟ้มประวัติ	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	342	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.384	240
AD-509	ห้องเก็บของ (งานหลักสูตร)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	360	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	10	0.384	96
(A)	งานตำราและเอกสาร	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	1	539	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.048	60
"	งานตำราและเอกสาร(ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	539	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
(B)	งานตำราและเอกสาร	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	637	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
"	งานตำราและเอกสาร(ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	637	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-510	ห้องหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	392	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-511	ห้อง ผอ.กองแผนงาน ผอ.กองบริการการบริหาร	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	40	420	2	ฝังฝ้า	B	20	แกนเหล็ก	10	250	50	1.92	2400
AD-512	ห้องประชุม	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	20	386	2	ฝังฝ้า	B	10	แกนเหล็ก	10	250	25	0.96	600
AD-513	ห้องเก็บของกองแผนงาน	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	195	2	แขวน	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD/501	PANTRY	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	364	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD/502	ทางเดิน	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	32	504	2	ฝังฝ้า	B	16	แกนเหล็ก	10	250	10	1.536	384
AD/503	ลิฟท์	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/504	บันได	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/505	บันไดหนีไฟ	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
AD/506	PANTRY	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	360	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
	โถง 1	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	222	2	ฝังฝ้า	B	8	แกนเหล็ก	10	250	50	0.768	960
	โถง 1(ต่อ)	5	ฟลูออเรสเซนต์	36	2		1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD-600	โถงลิฟท์	6	ฟลูออเรสเซนต์	20	13	121	1	ฝังฝ้า	C	13	ไม่มี	10	250	10	0.416	104
AD-601	ห้องน้ำหญิง	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	155	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-602	ห้องน้ำชาย	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	162	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-603	ห้องน้ำคนพิการ	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	220	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-604	ห้องเครื่องปรับอากาศ	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	88	1	ติดฝ้า	D	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.288	72
AD-605	ห้องเครื่องปรับอากาศ	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	95	1	ติดฝ้า	D	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-606	ห้องเก็บของนิติกร	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	191	2	แขวนฝ้า	A	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-607	ห้องประชุมส่วนกลาง	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	425	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-608	ห้องสภาคณาจารย์	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	421	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-608 (1)	ห้องทำงานสภาคณาจารย์	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	395	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด (วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน (โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
			ฟลูออเรสเซนต์	36	1	210	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.048	60
AD-609	ห้องที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	412	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-609 (1)	ห้องทำงานนิติกร	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	360	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
			ฟลูออเรสเซนต์	36	1	120	1	ฝังฝ้า	C	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.048	60
AD-610	ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	328	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-611	ห้อง ผอ. LI	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	358	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-612	ห้องทำงาน LI	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	390	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-613	ห้องทำงาน LI	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	421	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-614	ห้องประชุม	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	507	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	25	0.576	360
AD-615	ห้องไฟฟ้า	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	185	2	แขวนฝ้า	A	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-616	สำนักงาน LI	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	52	321	2	ฝังฝ้า	B	52	แกนเหล็ก	10	250	50	2.496	3120
			ฟลูออเรสเซนต์	36	3	190	1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180
AD-617	ห้องจัดเลี้ยง	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	57	345	2	ฝังฝ้า	B	57	แกนเหล็ก	10	250	25	2.736	1710
			ฟลูออเรสเซนต์	36	2	230	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD/601	PANTRY 1	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	329	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD/602	ทางเดิน	6													0	
AD/603	ลิฟท์	6													0	
AD/604	บันได	6													0	
AD/605	บันไดหนีไฟ	6													0	
AD/606	PANTRY 2	6	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	273	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD-700	โถงลิฟท์	7	ตะเกียบ	20	26	143	1	ฝังฝ้า	C	13	ไม่มี	10	250	10	0.832	208
(1)	ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	24	355	2	ฝังฝ้า	B	12	แกนเหล็ก	10	250	50	1.152	1440
				36	3	237	1	ฝังฝ้า	C	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.144	180
(2)	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	336	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
(3)	ที่ทำงานคณะทรัพยากรฯ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	6	325	2	ฝังฝ้า	B	3	แกนเหล็ก	10	250	50	0.288	360
(4)	ที่ทำงาน ศกช.	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	54	268	2	ฝังฝ้า	B	27	แกนเหล็ก	10	250	50	2.592	3240
(5)	ที่ทำงานของ สวท.	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	52	312	2	ฝังฝ้า	B	26	แกนเหล็ก	10	250	50	2.496	3120
(6)	สำนักงานโครงการ Inverter อัจฉริยะ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	348	2	ฝังฝ้า	B	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
(7)	สำนักงานราชบุรี	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	24	313	2	ฝังฝ้า	B	12	แกนเหล็ก	10	250	50	1.152	1440

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-701	ห้องน้ำหญิง	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	164	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-702	ห้องน้ำชาย	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	184	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-703	ห้องน้ำคนพิการ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	186	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-704	ห้องเครื่องปรับอากาศ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	61	1	ฝังฝ้า	C	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-705	ห้องเครื่องปรับอากาศ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	58	1	ฝังฝ้า	C	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-706	ห้องเก็บของ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	207	2	ติดฝ้า	G	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-707	ห้องเก็บของ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	296	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	10	0.576	144
AD-708	สนง. ชื่อชายสิทธิเทคโนโลยี	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	859	2	ติดฝ้า	G	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-709	ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	735	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-710	ห้องทำงาน	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	453	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-711	สำนักงานราชบุรี	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	354	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-712	ห้องประชุม สวท.	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	374	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-713	ห้องผู้อำนวยการ สวท.	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	8	221	2	ฝังฝ้า	B	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.384	480
AD-714	ห้องเก็บเอกสาร สวท.	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	12	196	2	แขวนฝ้า	A	6	แกนเหล็ก	10	250	50	0.576	720
AD-715	ห้องไฟฟ้า	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	294	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD/701	PANTRY	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	281	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD/702	ทางเดิน	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	54	142	2	ฝังฝ้า	B	27	แกนเหล็ก	10	250	10	2.592	648
		7	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	142	1	ฝังฝ้า	C	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD/703	ลิฟท์	7													0	
AD/704	บันได	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	256	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD/705	บันไดหนีไฟ	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	211	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD/706	PANTRY	7	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	257	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	50	0.096	120
AD-800	โถงลิฟต์	8	ฟลูออเรสเซนต์	13	6	137	1	ติดฝ้า		6	ไม่มี	10	250	10	0.15	37.5
AD-801	ห้องน้ำหญิง	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-801	ห้องน้ำหญิง	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	1	ติดผนัง	D	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-802	ห้องน้ำชาย	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	101	2	ฝังฝ้า	B	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-802	ห้องน้ำชาย	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	101	1	ติดผนัง	D	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-803	ห้องน้ำคนพิการ	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	386	2	ฝังฝ้า	B	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-804	ห้องเครื่องปรับอากาศ	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	62	1	ติดผนัง	D	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-805	ห้องเครื่องปรับอากาศ	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	80	1	ติดผนัง	D	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-806	ห้องเก็บของ	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	91	2	แขวนฝ้า	A	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD-807	ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์ วรรณทรโรสถ	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	256	1	ฝังฝ้า	E	16	ไม่มี	10	250	25	0.768	480
AD-808	ห้องไฟฟ้า	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	75	2	แขวนฝ้า	A	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-809	ห้องที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	239	1	ฝังฝ้า	E	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-810	PANTRY	8	ฟลูออเรสเซนต์	11	2	67	1	ฝังฝ้า	E	2	ไม่มี	10	250	50	0.046	57.5
AD-811/1	ห้องประชุม	8													0	
AD-811/2	ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย	8													0	
AD-811/3	ห้องน้ำ	8													0	
AD-812/1	ห้องอธิการบดี	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	156	1	ฝังฝ้า	D	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-812/1	ห้องอธิการบดี	8	ฟลูออเรสเซนต์	11	10	156	1	ฝังฝ้า	E	10	ไม่มี	10	250	50	0.23	287.5
AD-812/2	ห้องน้ำ	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	2	135	1	ฝังฝ้า	E	2	ไม่มี	10	250	25	0.066	41.25
AD-813	ห้องอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	9	261	1	ฝังฝ้า	E	9	ไม่มี	10	250	50	0.297	371.25
AD-814	ห้องรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-815	ห้องรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-816	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-817	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-818	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-819	ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	352	1	ฝังฝ้า	E	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-820	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	198	1	ฝังฝ้า	E	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-821	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	254	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-822	ห้องผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	274	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-823	ห้องประชุม 1	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	176	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	25	0.132	82.5
AD-824	ห้องประชุม 2	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	225	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	25	0.132	82.5
AD-825	ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี	8	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	198	1	ฝังฝ้า	E	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-825/1	สำนักงานผู้บริหาร	8	ฟลูออเรสเซนต์	36	28	260	2	ติดผนัง		14	แกนเหล็ก	10	250	50	1.344	1680
AD-825/1	สำนักงานผู้บริหาร	8	ฟลูออเรสเซนต์	13	4	260	1	ฝังฝ้า	E	4	ไม่มี	10	250	50	0.1	125
AD/801	ลิฟต์	8													0	
AD/802	บันได	8													0	

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD/803	บันไดหนีไฟ	8													0	
AD/804	ทางเดิน	8	ฟลูออเรสเซนต์	13	6	137	1	ฝังฝ้า	E	6	ไม่มี	10	250	10	0.15	37.5
AD/805	โถง 1	8	ฟลูออเรสเซนต์	13	12	125	1	ฝังฝ้า	E	12	ไม่มี	10	250	10	0.3	75
AD/806	โถง 2	8	ฟลูออเรสเซนต์	13	9	83	1	ฝังฝ้า	E	9	ไม่มี	10	250	10	0.225	56.25
AD-900	โถงลิฟต์	9	ฟลูออเรสเซนต์	13	6	137	1	ติดฝ้า		6	ไม่มี	10	250	10	0.15	37.5
AD-901	ห้องน้ำหญิง	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	2	ฝังฝ้า	21	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-901	ห้องน้ำหญิง	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	359	1	ติดผนัง	45	4	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-902	ห้องน้ำชาย	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	101	2	ฝังฝ้า	21	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.192	120
AD-902	ห้องน้ำชาย	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	101	1	ติดผนัง	45	2	แกนเหล็ก	10	250	25	0.096	60
AD-903	ห้องน้ำคนพิการ	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	386	2	ฝังฝ้า	21	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-904	ห้องเครื่องปรับอากาศ	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	62	1	ติดผนัง	45	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-905	ห้องเครื่องปรับอากาศ	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	5	80	1	ติดผนัง	45	5	แกนเหล็ก	10	250	10	0.24	60
AD-906	ห้องเก็บของ	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	91	2	แขวนฝ้า	18	2	แกนเหล็ก	10	250	10	0.192	48
AD-907	ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	16	256	1	ฝังฝ้า	85	16	ไม่มี	10	250	25	0.768	480
AD-908	ห้องไฟฟ้า	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	2	75	2	แขวนฝ้า	18	1	แกนเหล็ก	10	250	10	0.096	24
AD-909	ห้องที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	239	1	ฝังฝ้า	85	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-910	PANTRY	9	ฟลูออเรสเซนต์	11	2	67	1	ฝังฝ้า	85	2	ไม่มี	10	250	50	0.046	57.5
AD-911/1	ห้องประชุม	9													0	
AD-911/2	ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย	9													0	
AD-911/3	ห้องน้ำ	9													0	
AD-912/1	ห้องอธิการบดี	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	4	156	1	ฝังฝ้า	39	4	แกนเหล็ก	10	250	50	0.192	240
AD-912/1	ห้องอธิการบดี	9	ฟลูออเรสเซนต์	11	10	156	1	ฝังฝ้า	85	10	ไม่มี	10	250	50	0.23	287.5
AD-912/2	ห้องน้ำ	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	2	135	1	ฝังฝ้า	85	2	ไม่มี	10	250	25	0.066	41.25
AD-913	ห้องอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	9	261	1	ฝังฝ้า	85	9	ไม่มี	10	250	50	0.297	371.25
AD-914	ห้องรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-915	ห้องรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-916	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-917	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-918	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	245	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165

ตัวอย่างข้อมูลผลการสำรวจระบบแสงสว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล			หลอดไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบัน			ปริมาณแสง(Lux)	โคมไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน				ชนิดบัลลาสต์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน	เวลาทำงาน		Diversity Factor (%)	ไฟฟ้าปัจจุบัน	
รหัสห้อง	ชื่อ/ประเภทห้อง	ชั้น	ชนิดของหลอด	ขนาด(วัตต์)	จำนวนหลอด		หลอดต่อโคม	การติดตั้ง	Code	จำนวน(โคม)		ชั่วโมงต่อวัน	วันต่อปี		kW	kWh/ปี
AD-919	ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	352	1	ฝังฝ้า	85	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-920	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	198	1	ฝังฝ้า	85	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-921	ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	254	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-922	ห้องผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	274	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.132	165
AD-923	ห้องประชุม 1	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	176	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	25	0.132	82.5
AD-924	ห้องประชุม 2	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	4	225	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	25	0.132	82.5
AD-925	ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี	9	ฟลูออเรสเซนต์	21	6	198	1	ฝังฝ้า	85	6	ไม่มี	10	250	50	0.198	247.5
AD-925/1	สำนักงานผู้บริหาร	9	ฟลูออเรสเซนต์	36	28	260	2	ติดผนัง		14	แกนเหล็ก	10	250	50	1.344	1680
AD-925/1	สำนักงานผู้บริหาร	9	ฟลูออเรสเซนต์	13	4	260	1	ฝังฝ้า	85	4	ไม่มี	10	250	50	0.1	125
AD/901	ลิฟต์	9														
AD/902	บันได	9														
AD/903	บันไดหนีไฟ	9														
AD/904	ทางเดิน	9	ฟลูออเรสเซนต์	13	6	137	1	ฝังฝ้า	85	6	ไม่มี	10	250	10	0.15	37.5
AD/905	โถง 1	9	ฟลูออเรสเซนต์	13	12	125	1	ฝังฝ้า	85	12	ไม่มี	10	250	10	0.3	75
AD/906	โถง 2	9	ฟลูออเรสเซนต์	13	9	83	1	ฝังฝ้า	85	9	ไม่มี	10	250	10	0.225	56.25